

施設名 湯布院町上水道

水質区分 原水

浄水場 乙丸浄水場系

採水地点 乙丸浄水場系 第1水源 湧水

| 項目内容 | | 省略可否 | 基本頻度 | 基準値 | 年度別最大値 | | | |
|-------|------------------------------------|------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 基準 No | 項目名 | | | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
| 基準 1 | 一般細菌 | 不可 | 1回/月 | 100 以下 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 基準 2 | 大腸菌 | 不可 | 1回/月 | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない |
| 基準 3 | カドミウム及びその化合物 | | 1回/3月* | 0.003 以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 基準 4 | 水銀及びその化合物 | | 1回/3月* | 0.0005 以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 基準 5 | セレン及びその化合物 | | 1回/3月* | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 基準 6 | 鉛及びその化合物 | | 1回/3月* | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 基準 7 | ヒ素及びその化合物 | | 1回/3月* | 0.01 以下 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 基準 8 | 六価クロム化合物 | | 1回/3月* | 0.05 以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 基準 9 | 亜硝酸態窒素 | | 1回/3月* | 0.04 以下 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 基準 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 不可 | 1回/3月 | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 基準 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 1回/3月* | 10 以下 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 基準 12 | フッ素及びその化合物 | | 1回/3月* | 0.8 以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| 基準 13 | ホウ素及びその化合物 | | 1回/3月* | 1.0 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 基準 14 | 四塩化炭素 | | 1回/3月* | 0.002 以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 基準 15 | 1,4-ジオキサン | | 1回/3月* | 0.05 以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 基準 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | 1回/3月* | 0.04 以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 基準 17 | ジクロロメタン | | 1回/3月* | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 基準 18 | テトラクロロエチレン | | 1回/3月* | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 基準 19 | トリクロロエチレン | | 1回/3月* | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 基準 20 | ベンゼン | | 1回/3月* | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 基準 21 | 塩素酸 | 不可 | 1回/3月 | 0.6 以下 | | | | |
| 基準 22 | クロロ酢酸 | 不可 | 1回/3月 | 0.02 以下 | | | | |
| 基準 23 | クロロホルム | 不可 | 1回/3月 | 0.06 以下 | | | | |
| 基準 24 | ジクロロ酢酸 | 不可 | 1回/3月 | 0.03 以下 | | | | |
| 基準 25 | ジブロモクロロメタン | 不可 | 1回/3月 | 0.1 以下 | | | | |
| 基準 26 | 臭素酸 | 不可 | 1回/3月 | 0.01 以下 | | | | |
| 基準 27 | 総トリハロメタン | 不可 | 1回/3月 | 0.1 以下 | | | | |
| 基準 28 | トリクロロ酢酸 | 不可 | 1回/3月 | 0.03 以下 | | | | |
| 基準 29 | ブロモジクロロメタン | 不可 | 1回/3月 | 0.03 以下 | | | | |
| 基準 30 | ブロモホルム | 不可 | 1回/3月 | 0.09 以下 | | | | |
| 基準 31 | ホルムアルデヒド | 不可 | 1回/3月 | 0.08 以下 | | | | |
| 基準 32 | 亜鉛及びその化合物 | | 1回/3月* | 1.0 以下 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 基準 33 | アルミニウム及びその化合物 | | 1回/3月* | 0.2 以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 基準 34 | 鉄及びその化合物 | | 1回/3月* | 0.3 以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 基準 35 | 銅及びその化合物 | | 1回/3月* | 1.0 以下 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 基準 36 | ナトリウム及びその化合物 | | 1回/3月* | 200 以下 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
| 基準 37 | マンガン及びその化合物 | | 1回/3月* | 0.05 以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 基準 38 | 塩化物イオン | 不可 | 1回/月 | 200 以下 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.9 |
| 基準 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | 1回/3月* | 300 以下 | 34 | 36 | 36 | 32 |
| 基準 40 | 蒸発残留物 | | 1回/3月* | 500 以下 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| 基準 41 | 陰イオン界面活性剤 | | 1回/3月* | 0.2 以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 基準 42 | ジェオスミン | | 発生時毎月 | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準 43 | 2-メチルイソボルネオール | | 発生時毎月 | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準 44 | 非イオン界面活性剤 | | 1回/3月* | 0.02 以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 基準 45 | フェノール類 | | 1回/3月* | 0.005 以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 基準 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 不可 | 1回/月 | 3 以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 基準 47 | pH値 | 不可 | 1回/月 | 5.8以上 8.6以下 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.7 |
| 基準 48 | 味 | 不可 | 1回/月 | 異常でない | | | | |
| 基準 49 | 臭気 | 不可 | 1回/月 | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない |
| 基準 50 | 色度 | 不可 | 1回/月 | 5 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 基準 51 | 濁度 | 不可 | 1回/月 | 2 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

施設名 湯布院町上水道

水質区分 原水

浄水場 乙丸浄水場系

採水地点 乙丸浄水場系 第1水源 湧水

| 項目内容 | | 省略可否 | 基本頻度 | 基準値 | 年度別最大値 | | | |
|------|----|------------|------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 基準 | No | | | | 項目名 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 追加 | | 嫌気性芽胞菌（定量） | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追加 | | クリプトスポリジウム | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追加 | | ジアルジア | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追加 | | アンモニア態窒素 | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 追加 | | 紫外線吸光度 | | | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 |