

施設名 由布市湯布院町上水道（湯布院）

水質区分 浄水

採水地点 下津々良 高区配水池系 河野 隆義 宅 給水栓水

| 項目内容 |     |                                      | 省略可否 | 基本頻度   | 基準値         | 年度別最大値 |        |        |        |
|------|-----|--------------------------------------|------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 基準   | N o | 項目名                                  |      |        |             | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  |
| 基準   | 1   | 一般細菌                                 | 不可   | 1回/月   | 100 以下      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 基準   | 2   | 大腸菌                                  | 不可   | 1回/月   | 検出されない      | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない |
| 基準   | 3   | カドミウム及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 0.003 以下    |        |        |        |        |
| 基準   | 4   | 水銀及びその化合物                            |      | 1回/3月* | 0.0005 以下   |        |        |        |        |
| 基準   | 5   | セレン及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.01 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 6   | 鉛及びその化合物                             |      | 1回/3月* | 0.01 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 7   | ヒ素及びその化合物                            |      | 1回/3月* | 0.01 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 8   | 六価クロム化合物                             |      | 1回/3月* | 0.02 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 9   | 亜硝酸態窒素                               |      | 1回/3月* | 0.04 以下     | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 基準   | 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        |      | 1回/3月* | 10 以下       | 0.1    | 0.2    | 0.1    | 0.1    |
| 基準   | 12  | フッ素及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.8 以下      |        |        |        |        |
| 基準   | 13  | ホウ素及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 1.0 以下      |        |        |        |        |
| 基準   | 14  | 四塩化炭素                                |      | 1回/3月* | 0.002 以下    |        |        |        |        |
| 基準   | 15  | 1,4-ジオキサン                            |      | 1回/3月* | 0.05 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 16  | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン |      | 1回/3月* | 0.04 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 17  | ジクロロメタン                              |      | 1回/3月* | 0.02 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 18  | テトラクロロエチレン                           |      | 1回/3月* | 0.01 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 19  | トリクロロエチレン                            |      | 1回/3月* | 0.01 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 20  | ベンゼン                                 |      | 1回/3月* | 0.01 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 21  | 塩素酸                                  | 不可   | 1回/3月  | 0.6 以下      |        |        |        |        |
| 基準   | 22  | クロロ酢酸                                | 不可   | 1回/3月  | 0.02 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 23  | クロロホルム                               | 不可   | 1回/3月  | 0.06 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 24  | ジクロロ酢酸                               | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 25  | ジブromクロロメタン                          | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |        |        |        |        |
| 基準   | 26  | 臭素酸                                  | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 27  | 総トリハロメタン                             | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |        |        |        |        |
| 基準   | 28  | トリクロロ酢酸                              | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 29  | ブromジクロロメタン                          | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 30  | ブromホルム                              | 不可   | 1回/3月  | 0.09 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 31  | ホルムアルデヒド                             | 不可   | 1回/3月  | 0.08 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 32  | 亜鉛及びその化合物                            |      | 1回/3月* | 1.0 以下      |        |        |        |        |
| 基準   | 33  | アルミニウム及びその化合物                        |      | 1回/3月* | 0.2 以下      |        |        |        |        |
| 基準   | 34  | 鉄及びその化合物                             |      | 1回/3月* | 0.3 以下      |        |        |        |        |
| 基準   | 35  | 銅及びその化合物                             |      | 1回/3月* | 1.0 以下      |        |        |        |        |
| 基準   | 36  | ナトリウム及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 200 以下      |        |        |        |        |
| 基準   | 37  | マンガン及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 0.05 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 38  | 塩化物イオン                               | 不可   | 1回/月   | 200 以下      | 2.4    | 2.4    | 2.4    | 2.4    |
| 基準   | 39  | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                    |      | 1回/3月* | 300 以下      |        |        |        |        |
| 基準   | 40  | 蒸発残留物                                |      | 1回/3月* | 500 以下      |        |        |        |        |
| 基準   | 41  | 陰イオン界面活性剤                            |      | 1回/3月* | 0.2 以下      |        |        |        |        |
| 基準   | 42  | ジェオスミン                               |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  |        |        |        |        |
| 基準   | 43  | 2-メチルイソボルネオール                        |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  |        |        |        |        |
| 基準   | 44  | 非イオン界面活性剤                            |      | 1回/3月* | 0.02 以下     |        |        |        |        |
| 基準   | 45  | フェノール類                               |      | 1回/3月* | 0.005 以下    |        |        |        |        |
| 基準   | 46  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | 不可   | 1回/月   | 3 以下        | <0.3   | <0.3   | <0.3   | <0.3   |
| 基準   | 47  | pH値                                  | 不可   | 1回/月   | 5.8以上 8.6以下 | 7.6    | 7.6    | 7.5    | 7.4    |
| 基準   | 48  | 味                                    | 不可   | 1回/月   | 異常でない       | 異常でない  | 異常でない  | 異常でない  | 異常でない  |
| 基準   | 49  | 臭気                                   | 不可   | 1回/月   | 異常でない       | 異常でない  | 異常でない  | 異常でない  | 異常でない  |
| 基準   | 50  | 色度                                   | 不可   | 1回/月   | 5 以下        | 0.5    | <0.5   | <0.5   | <0.5   |
| 基準   | 51  | 濁度                                   | 不可   | 1回/月   | 2 以下        | 0.5    | 0.2    | 0.1    | <0.1   |

施設名由布市湯布院町上水道（湯布院）

水質区分浄水

採水地点下津々良 高区配水池系 河野 隆義 宅 給水栓水

| 項目内容 |     |      | 省略可否 | 基本頻度 | 基準値 | 年度別最大値 |       |       |       |
|------|-----|------|------|------|-----|--------|-------|-------|-------|
| 基準   | N o | 項目名  |      |      |     | 令和4年度  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 追加   |     | 残留塩素 |      |      |     | 0.3    | 0.3   | 0.2   | 0.2   |
|      |     | 水温   |      |      |     | 23.5   | 22.1  | 24.2  | 22.5  |