

その他の項目

追加	1	放射性セシウム(セシウム134及び137)	1回/年	原子力発電所の影響を確認するため
----	---	-----------------------	------	------------------

- 放射性物資については、水質基準項目の全項目を行う5地点（湯平 湯平配水池系、下津々良 高区配水池系、塚原 塚原配水池系以外の地点）において実施します。