

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和8年4月21日

業務名	令和8年度 由布川小学校増築工事
業務場所	大分県由布市挾間町古野211番地1

質 疑 事 項	回 答
<p>4月3日質疑回答内2番及び19番の回答について、学校HPを拝見すると令和7年度の生徒数が457名と記載がありました。今回最大で210名増えるとなると計算上667名となります。必要浄化槽を計算していくと<math>667 \times 0.25 = 166.75</math>となり、浄化槽の規格では180人槽が必要で、既存浄化槽150人槽では不足する状況となります。当社としては、追加で浄化槽を設置することは敷地に一つ浄化槽を設置する原則から外れる想定をしており、敷地条件上、新たな浄化槽の設置が物理的に不可能な場合、または既存浄化槽の増設・改造が困難な場合の対応方法についてご教示ください。この場合、受注者の責によらない条件変更として、別途協議または設計変更の対象となるものと考えてよろしいですか。</p>	<p>現状、直ちに不足する(<math>150 \div 0.25 = 600</math>人)ことは想定されなため、本工事での改修は不要です。 浄化槽更新の時期については、こちらで別途検討します。</p>
<p>4月3日質疑回答内16番の回答について、令和7年度の電気使用量のうち、キロワット数もしくはアンペア数が分かる資料の提供は可能でしょうか。</p>	<p>過去1年間分の実績最大需要電力が分かる資料を添付します。</p>