

質 疑 ・ 回 答 書

令和8年4月10日

業 務 名	令和8年度 由布川小学校増築工事
業 務 場 所	大分県由布市挾間町古野211番地1

質 疑 事 項	回 答
1 発注仕様書 別表 より、普通教室の天井部分のプロジェクターハンガー用取付金具用・スクリーン用取付金具用下地について、小学校へ現地確認した際、現普通教室内にはプロジェクター・スクリーンの設置がありませんでした。 発注仕様書(1)設計業務 ③設計業務 イ) 1) 共通「普通教室のレイアウトについては、小学校既存校舎内の普通教室と同様のレイアウトとする。」とあるように、プロジェクターハンガー用取付金具用・スクリーン用取付金具用下地は不要と考えてよろしいですか。	良いです。
2 渡り廊下設置箇所について、現地確認をした際に、花壇が設置されております。この花壇は残したままでの施工と考えてよろしいですか。	渡り廊下は、既存校舎と増築校舎を最短距離で繋ぐことを基本とします。干渉物がある場合は必要最小限で撤去して下さい。
3 由布市HP内の質疑回答書に添付されている配置図データについて、参考資料5ページ目に添付されている配置図と違っておりますが、図面提出時においては、HP上にあるデータを使用し、配置図として提出するものと考えてよろしいですか。	参考資料の配置図を添付します。どちらを使用しても構いませんが、前回添付したものを使用する場合、児童クラブからの離隔距離を必ず10m以上確保するよう設計して下さい。
4 質疑回答書にて、別添②の電気使用量について、電灯分と動力分のそれぞれの使用量の分かる資料をお願いします。	この学校については高圧電力の契約1本ですので、電灯も動力もこの中で賅っています。