

基本情報								
施設名	棟番号	建物名	構造種別	延床面積(㎡)	建築年月日	調査日	健全度(点)	全体特記事項
由布市湯布院スポーツセンター	1	本館棟	鉄筋コンクリート	840	1966/10/1	2024/6/26	32	
	2	設備棟	鉄筋コンクリート	197	1966/10/1	2024/6/26	32	
	3	第1宿泊棟	鉄筋コンクリート	840	1966/10/1	2024/6/26	30	内部:トイレタイル浮きあり、床シート浮きあり
	4	第2宿泊棟	鉄筋コンクリート	600	1968/2/1	2024/6/26	30	内部:タイル浮きあり、壁はがれあり、床シート浮きあり
	5	付属棟	鉄筋コンクリート	426	1968/2/1	2024/6/26	19	
	6	体育館	鉄筋コンクリート	1293	1968/11/1	2024/6/26	13	南面外壁より漏水があったが、2022年に外壁改修工事後は漏水なし。ALCの盤間シーリング切れが原因だったと思われる。 内部のアスベストは2006年に除去完了。外壁は体育館南側外壁の上半分のアスベストを除去している。
	7	回廊	鉄筋コンクリート	231	1968/2/1	2024/6/26	24	
	8	作業員詰所	鉄筋コンクリート	23	1968/11/1	2021/5/25	40	
	9	トイレ・シャワー室	鉄筋コンクリート	123	1968/11/1	2021/5/25	40	
	10	高架水槽	鉄骨造	8	1968/11/1	2021/5/25	40	
	11	屋外炊飯場(屋根付き)	鉄骨造	420	1999/3/20	2021/5/25	75	
	12	マキ燃場	鉄骨造	60	1968/11/1	2021/5/25	40	
	13	炊事所	鉄骨造	66	1968/11/1	2024/6/26	40	屋根に破損あり
	14	トイレ(テニスコート横)	鉄筋コンクリート	30	1999/3/20	2021/5/25	75	
	15	倉庫(陸上競技場)	鉄骨造	84	1999/3/20	2024/6/26	75	
	16	管理棟	鉄筋コンクリート	260	1966/10/1	2024/6/26	32	
	17	トイレ(陸上競技場横)	鉄筋コンクリート	23	1999/3/20	2024/6/26	94	